



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85
<http://www.gpnrostov.donpac.ru> E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Неклиновскому и Мясниковскому районам
Неклиновский район с. Покровское пер. Красный 36, 346830, телефон, факс (86347) 2-11-65
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 16ogpn_rnd@mail.ru
Единый номер «телефона доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 153/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 "Колокольчик".
с. Чалтырь
«28» октября 2016 г.

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановления Правительства № 290 от 12.04.2012 о государственном пожарном надзоре; в период с « 10 » октября 2016 года по « 28 » октября 2016 года проведена плановая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности, дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Немковым Евгением Николаевичем в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 "Колокольчик", расположенного по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Веселый, ул. Ленина, 16. (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Чичкань Ирина Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Подсобное помещение у спортзала, помещение коридора у прачки, не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; п. 13.3.2, п. 1.3 приложение А «СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-2001 п. 12.16);	02.08.2017	
2.	Дверь запасного эвакуационного выхода из подготовительной группы открывается не по направлению выхода людей из здания.	(п. 36 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме);	02.08.2017	
3.	У водоисточника (пожарный водоем на территории) а также по направлению движения к нему не	ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО	02.08.2017	

	установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации)	ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Требования пожарной безопасности.		
4.	Двери запасных эвакуационных выходов закрыты на ключ, что не дает людям находящимся внутри здания, возможность свободного открывания дверей изнутри, в тоже время на дверях установлены запоры обеспечивающие открывание дверей без ключа.	п. 35 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме);	02.08.2017	
5.	В месте расположения приемно-контрольного прибора АПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения.	(п. 1.7 п. 1.8. СНиП П-35-76* Котельные установки); (ст.151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования п. 13.14.13);	02.08.2017	
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в месте установки прибора автоматической пожарной сигнализации в здании.	(п. 64 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме);	02.08.2017	
7.	Между помещениями средней и младшей групп дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода людей из здания.	(п. 36 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме);	02.08.2017	
8.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника во всех помещениях	(п.42 Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 О противопожарном режиме);	02.08.2017	
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Феде-	(п. 20 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме);	02.08.2017	

В 1