

Начальнику ОНДиПР
по Неклиновскому и Мясниковскому районам
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Подполковнику внутренней службы
Лойторенко А.В.
заведующего МБДОУ
детского сада № 4 «Колокольчик»
Чичкань И.А.

Информация

Об устранении выявленных нарушений

от 28.10.2016г. №300-116/2016/5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 «Колокольчик» рассмотрев

Представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений от 28 октября 2016г. №
300-116/2016/5, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного
Представления

Устранено:

1. Подсобное помещение у спортзала, помещение коридора у прачки
защищено соответствующими автоматическими установками
пожарной сигнализации
2. Приобретена и установлена дверь запасного эвакуационного выхода из
подготовительной группы, открываемая по направлению выхода
людей из здания.
3. У водоисточника (пожарный водоем на территории), а также по
направлению к нему установлены соответствующие указатели.
4. Двери запасных эвакуационных выходов закрыты на запоры, что дает
людям находящимся внутри здания, возможность свободного
открывания дверей изнутри.

5. В месте расположения приемно-контрольного прибора АПС установлено аварийное освещение, которое включается автоматически при отключении основного источника освещения.
6. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в месте установки прибора автоматической пожарной сигнализации в здании обеспечена руководителем организации.
7. Между помещениями средней и младшей групп установлена дверь эвакуационного выхода, открываемая по направлению выхода людей из здания.
8. Приобретены и установлены новые светильники в количестве 7шт.
9. Обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технического регламента о требования пожарной безопасности».
10. Приобретена и установлена огнезащитная дверь помещения прачки.
11. Приобретена и установлена дверь запасного эвакуационного выхода из помещения сушилки, открываемая по направлению выхода людей из здания.
12. Приобретены и установлены двери эвакуационных выходов из групп на лестничную клетку на 2 этаже, открываемые по направлению выхода людей из здания.
13. Устранено нарушение в помещении коридора пищеблока, расстояние от дымового пожарного извещателя до уровня потолка менее 0,4 м.
14. Из складского помещения пищеблока электрический выключатель перенесен и смонтирован в коридоре пищеблока.
15. Крышка пожарного водоема расположенного на территории открывается, имеется замок.

Ко всем вышеуказанным устраненным нарушениям прилагаются фотографии в кол-ве 15 штук.

14.08.2017г.

Заведующий

Чичкань И.А

