

ВрИО дознавателя ОНД и ПР
по Мясниковскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
лейтенанту внутренней службы
Семакину Д.А.
заведующего МБДОУ
детского сада № 4 «Колокольчик»
Чичкань И.А.

Информация

Об устранении выявленных нарушений

от 03.12.2021г. №19/1/1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Колокольчик» рассмотрев

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 03 декабря 2021г. № 19/1/1, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного Предписания

Устранено:

1. Складское помещение на пищеблоке имеет обозначение категории складского помещения на входной двери с наружной стороны.
2. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах в здании детского сада надежно прикреплены к полу.
3. Имеется сертификат соответствия на покрытие полов (линолеума) на путях эвакуации.
4. В помещении котельной имеется светильник с колпаком(рассеивателем), предусмотренным конструкцией.
5. Подана заявка МУ «Отдел образования» Мясниковского района с целью выделения средств на устранение следующих нарушений требований пожарной безопасности:

1. Приобрести 1 комплект средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара для дежурного.
2. Приобрести специальные подставки для огнетушителей из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.
3. Приобрести замки на дверях эвакуационных выходов с целью свободного открывания изнутри без ключа.
4. Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания детского сада с первого этажа при пожаре.

10.01.2022г.

Заведующий



Чичкань И.А

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576014

Владелец Чичкань Ирина Александровна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023